



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
Servizio Acqua ed Energia

Prat. 018

Oggetto: Art. 158-bis D. lgs. 152/06 - Installazione impianto a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche nel serbatoio Concile nel Comune di Ponte in Valtellina (*codice commessa 170490B100*).

Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica (art. 80 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12) -

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 22/05/2018 (O.d.G. n. 3).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e conclusasi con determinazione n. 43 del 17/07/2018.

Sondrio, 25 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio RODONDI

foglio n. 1 di 1



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO (art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 22/05/2018

OdG n. 3

Opere: Art. 158-bis D. lgs. 152/06 - Installazione impianto a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche nel serbatoio Concile nel Comune di Ponte in Valtellina (*codice commessa 170490B100*).

Richiedente: S.EC.AM. S.p.A. (P. Iva: 00670090141)

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1, del D. Lgs. 42/2004:

- territori coperti da foreste e da boschi (lettera g).

Atteso che l'intervento in progetto interessa le opere di adduzione/distribuzione di una derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 80 comma 4 lett. f) "opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee" della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 anche come s. m. ed i., le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Ponte in Valtellina

Premessa - Iter istruttorio:

L'acquisizione del presente parere è finalizzata all'espressione del parere unico della Provincia nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dall'art. 158-bis del D. lgs. 152/06, convocata dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio con determinazione n. 23 del 5/04/2018.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è descritto nel progetto definitivo, costituito da elaborati datati gennaio 2018, a firma dell'ing. Giulio Della Torre e nella relativa autorizzazione paesaggistica semplificata (elaborato 02.a).

È prevista la realizzazione delle seguenti opere:

- realizzazione di piccolo manufatto in cemento armato (avente dimensioni pari a 2,24x3,84x2,58 m), in fregio all'esistente vasca di accumulo denominata Concile a quota 580 m s.l.m., per l'installazione di un impianto di debatterizzazione a raggi UV;
- cavidotto interrato per la posa di linea elettrica a bassa tensione, finalizzata al collegamento del nuovo manufatto destinato ad ospitare il debatterizzatore, alla rete elettrica esistente in corrispondenza della limitrofa strada comunale;
- rifacimento dell'impermeabilizzazione del serbatoio di accumulo esistente;
- allargamento della pista di servizio esistente al serbatoio di Concile (circa 60 m), mediante realizzazione di un muro di contenimento a valle (circa 50 m), con altezze comprese tra 1 e 3 m.

La realizzazione dei lavori comporterà la trasformazione permanente di aree boscate per una superficie di complessivi 140 mq. Al termine dei lavori dette aree saranno debitamente ripristinate tramite riprofilatura e semina con essenze vegetali autoctone.

foglio n. 1 di 2



Il nuovo manufatto, così come il serbatoio esistente, saranno rivestiti in pietra e le coperture saranno di tipo "a verde" (cfr. "Relazione paesaggistica semplificata" datata gennaio 2018, paragrafo 14, Mitigazione dell'impatto dell'intervento).

UFFICIO ISTRUTTORE: Servizio Acque ed Energia
(Responsabile: Ing. Antonio Rodondi)

ISTRUTTORE: geom. Attilio Bonelli

PARERE COMMISSIONE:

La commissione esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- per il rivestimento esterno in pietrame dei paramenti verticali a vista del nuovo manufatto, del muro di sostegno e dell'esistente serbatoio di Concile, dovrà essere utilizzata esclusivamente pietra locale di pezzatura medio-piccola, posata in opera;
- il terreno vegetale utilizzato per la copertura a verde del serbatoio e del nuovo locale tecnico, dovrà avere uno spessore adeguato alla tipologia di impianto a verde che si intende realizzare.

Il Presidente Ing. Pietro Maspes	Arch. Simone Cola	Dott. Geol. Fabrizio Bigioli	Dr.ssa For. Tiziana Stangoni	Ing. Bernardo Galli

