

PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE
SERVIZIO ACQUE ED ENERGIA

Concessione di derivazione idroelettrica dal torrente Scerscen in territorio del Comune di Lanzada, assentita con decreto della Regione Lombardia n. 5080 del 2.03.2000. Avviso conclusione operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 21 comma 7 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2.

Si rende noto che con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n. 143 del 1 febbraio 2011, si sono concluse le operazioni di collaudo della derivazione idroelettrica sul torrente "Scerscen" in territorio del Comune di Lanzada (SO), assentita alla società Tecnowatt s.r.l. (P. Iva 01208370393) con decreto della Regione Lombardia n. 5080 del 2.03.2000.

Al suddetto provvedimento risulta allegato quale parte integrante e sostanziale, il certificato di collaudo definitivo datato 18 novembre 2010 a firma del dottor Del Giorgio Agostino, iscritto al N. 117 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio.

In relazione a quanto emerso in sede di collaudo sono risultate sostanzialmente confermate le caratteristiche della derivazione (portate derivabili, DMV, salto e potenza nominale di concessione), così come definite negli atti concessori.

Oltre che al rispetto generale delle condizioni della concessione (disciplinare rep. 9983 del 16.05.200) e delle norme che la regolano (T.U. 11.12.1933 n. 1775 e R.r. 24.03.2006 n. 2), il concessionario rimane obbligato, per tutta la durata della concessione, ad eseguire a propria cura e spese e a pena della decadenza della concessione stessa secondo quanto previsto dall'art. 37 del R.r. n. 2/2006:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di sistemazione ambientale e ripristino dei fenomeni di dissesto verificatisi lungo il tracciato della condotta forzata a seguito dei lavori di costruzione dell'impianto in oggetto. La necessità di tali interventi potrà essere segnalata di volta in volta alle autorità preposte dal concessionario stesso e/o dalle pubbliche amministrazioni interessate;
- il monitoraggio dei fenomeni di dissesto lungo il tracciato della condotta, mediante il mantenimento in efficienza dei dispositivi installati (inclinometri e celle di carico). Le risultanze del monitoraggio, accompagnate da una sintetica

relazione interpretativa, dovranno essere trasmesse con cadenza annuale al Comune di Lanzada (SO) entro il 30 giugno di ogni anno.

Si dà atto che avverso il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Sondrio, lì 4 febbraio 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott. Ing. Antonio Rodondi